



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс 200-11-70 (код - 831),  
e-mail: info@mchs.nnov.ru  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Дзержинск Нижегородской области  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
606008, г. Дзержинск, ул. Урицкого, 11 тел./факс 26-55-71 (код - 831),  
e-mail: ondpr-dzerzhinsk@nnov.52.mchs.gov.ru  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4/3**

вручается: МБУК «ДКХ»  
(указывается контролируемое лицо. В отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору Галанина Дмитрия Александровича № 4 от 19.01.2023 в период с «10» час. «00» мин. «25» января 2023 года по «15» час. «00» мин. «03» февраля 2023 года Старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Дзержинск капитаном внутренней службы Чемидроновой Екатериной Валерьевной,  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)  
проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие  
(контрольное (надзорное) мероприятие)  
в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, заместитель директора по АХЧ МБУК «ДКХ» Волков Антон Валерьевич  
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	Для объекта не разработана и не представлена на регистрацию в орган государственного пожарного надзора декларация пожарной безопасности.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 64 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2024	
2.	На путях эвакуации допускается устройство ступеней с различной шириной проступи и высотой ступени.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 п.4.3.4 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее действовало требование СП 1.13130.2009 п.4.3.4 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.28*).	01.02.2024	
3.	Складское помещение №3, в цокольном этаже здания, не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости EI 30.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и ч.3 ст. 6, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 п.5.4.2 (ранее действовало требование п.1.135 СНиП 2.08.02-89*).	01.02.2024	
4.	На путях эвакуации на выходе из кинооператорской допущен перепад высот менее 45 см., при этом не предусмотрено устройство лестницы с числом ступеней не менее трех или пандуса с уклоном не более 1:6.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 53, ч. 1 ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5; (ранее действовало требование п. 6.28 СНиП 21-01-97*).	01.02.2024	
5.	В эвакуационных коридорах здания размещены выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 м, металлические шкафы внутреннего пожарного водопровода.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.7. СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее действовал	01.02.2024	

		СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.26*).		
6.	На лестничных клетках здания размещены выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 м металлические шкафы внутреннего пожарного водопровода.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.9 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее действовал СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.32*).	01.02.2024	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
7.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479).	01.02.2024	
8.	В фойе лекционного зала датчики системы АПС размещены над рельефной перегородкой потолка, тем самым уменьшая зону действия систем противопожарной защиты.	п.п.«е» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479).	01.02.2024	
9.	Для складского помещения №3, в цокольном этаже здания, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479); ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст.6, ст.27 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 12.13130.2009 (ранее действовало требование п.20 ППР в РФ от 25.04.2012г. №390).	01.02.2024	

10.	Не представлены документы, подтверждающие обработку огнезащитными составами деревянных конструкций чердака.	п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479); ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5 СП 2.13130.2020, (ранее действовало требование п. 10.1, МДС 21-1.98, СНиП 21-01-97*).	01.02.2024	
11.	На объекте не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений.	п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	01.02.2024	
12.	Планы эвакуации, содержат недостоверную информацию и не соответствуют фактической планировке объекта.	п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479).	01.02.2024	
13.	Не все двери, выходящие на лестничные клетки оборудованы устройством для самозакрывания.	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479).	01.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Представитель юридического лица, Директор МБУК «ДКХ» Лытова Анастасия Борисовна  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«03» 02 \_\_\_\_\_ 2023 г.

(подпись)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Дзержинск Нижегородской области – государственный инспектор города Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору Чемидронова Екатерина Валерьевна.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«03» 02 \_\_\_\_\_ 2023 г.

(подпись)

М.Л.Н.